

**Test specimen
Campione**

HARDSCAPE PORCELAIN® Cervino Grey



**Test method
Metodo di test**

Spectrophotometer
Spettrofotometro

**Test result
Risultato del test**

SRI = 43
 ϵ = 0,889
 r_{sol} = 0,388

Under our responsibility we declare that the declared value is reliable and measured according to the highest standards available at present with calibrated instruments suitable for the application complying the standard ASTM E 1980-01.

Sotto la nostra responsabilità dichiariamo che il valore dichiarato è attendibile e misurato secondo i più alti standard disponibili allo stato attuale con strumentazioni tarate e idonee all'applicazione secondo lo standard ASTM E 1980-01.

Ing. Alberto Sottocornola
Quality

Granulati Zandobbio S.p.A.

Via Selva, 29
24060 ZANDOBBIO (Bergamo)
Tel. +39.035.941584 – Fax. +39.035.944766
Codice Fiscale e Partita IVA 01368480164
www.granulati.it E-mail: info@granulati.it